CMA

240700140159

辉疾检字第 SJ20260125 号

检 验 报 告

CERTIFICATE OF ASSAY

样品名称：城市出厂水

受检单位：辉南县沣泽源水务（集团）有限公司

辉南县疾病预防控制中心(辉南县卫生监督所)

HUINAN COUNTY CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

HUINAN COUNTY HEALTH SUPERVISION INSTITUTE

辉南县疾病预防控制中心（辉南县卫生监督所）

HUINAN COUNTY CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

HUINAN COUNTY HEALTH SUPERVISION INSTITUTE

检测报告书

CERTIFICATE OF ASSAY

240700140159

辉疾检字第 SJ20260125 号

样品名称：城市出厂水
Name of Sample

送检单位（采样地点）：辉南县沣泽源水务（集团）有限公司
Department of Delivery (Site of Sampling)

样品数量：2500mL/桶×1桶、500mL/袋×1袋
Quantity of Sample

样品来源：辉南县沣泽源水务（集团）有限公司
Origin of Sample

执行标准：GB5749—2022
In Accordance with

送（采）样人：刘鹏
Name of Delivery or Sampling

收（采）样日期：2026.09.07
Date of Acceptance or Sampling

开检日期：2026.09.07
Date of Test

样品包装及状态：液态、塑料桶、无菌袋
Packing of State

检测目的：常规监测
Purpose of Examination

检测结果（Results of Assay）

检测项目	检测数值	标准限值	检验标准
色度（铂钴色度单位）/度	<5	15	GB/T 5750.4.4.1-2023
浑浊度（散射浑浊度单位）/（NTU）	<0.5	1	GB/T 5750.4.5.1-2023
臭和味	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4.6.1-2023
肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4.7.1-2023
pH值	7.10	>6.5；<8.5	GB/T 5750.4.8.1-2023
总硬度（以$CaCO_3$计）/（mg/L）	106.1	450	GB/T 5750.4.10.1-2023
氯化物/（mg/L）	21.0	250	GB/T 5750.5.5.1-2023
铁/（mg/L）	<0.05	0.3	GB/T 5750.6.5.1-2023
锰/（mg/L）	<0.01	0.1	GB/T 5750.6.6.1-2023
砷/（mg/L）	0.0003	0.01	GB/T 5750.6.9.4-2023
氟化物/（mg/L）	0.16	1.0	GB/T 5750.5.6.2-2023
硫酸盐/（mg/L）	7.4	250	GB/T 5750.5.4.2-2023
硝酸盐（以N计）/（mg/L）	3.2	10	GB/T 5750.5.8.3-2023
溶解性总固体/（mg/L）	218	1000	GB/T 5750.4.11.1-2023
氨（以N计）/（mg/L）	0.02	0.5	GB/T 5750.5.11.1-2023
高锰酸盐指数（以O_2计）/（mg/L）	2.29	3	GB/T5750.7.4.1-2023
镉/（mg/L）	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6.12.1-2023
铅/（mg/L）	<0.0025	0.01	GB/T 5750.6.14.1-2023
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	0.05	GB/T 5750.6.13.1-2023

（以下空白）

检测结果仅对本次样品负责

操作者：邵梅 李芸泽
Name of Print

复核人：黄宝霞
Name of Checking

签发人：刘美丽
Name of Issue

注：该报告书无封页无效。

报告日期：2026 年 09 月 21 日
Date of Report

辉南县疾病预防控制中心（辉南县卫生监督所）

HUINAN COUNTY CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

HUINAN COUNTY HEALTH SUPERVISION INSTITUTE

检 测 报 告 书

CERTIFICATE OF ASSAY

CMA

240700140159

本报告共 2 页第 2 页　　辉疾检字第 SJ20260125 号

样品名称：城市出厂水
Name of Sample

送检单位（采样地点）：辉南县沣泽源水务（集团）有限公司
Department of Delivery (Site of Sampling)

样品数量：2500mL/桶×1桶、500mL/袋×1袋
Quantity of Sample

样品来源：辉南县沣泽源水务（集团）有限公司
Origin of Sample

执行标准：GB5749—2022
In Accordance with

送（采）样人：刘鹏
Name of Delivery or Sampling

收（采）样日期：2026.09.07
Date of Acceptance or Sampling

开检日期：2026.09.07
Date of Test

样品包装及状态：液态、塑料桶、无菌袋
Packing of State

检测目的：常规监测
Purpose of Examination

检测结果（Results of Assay）

检测项目	检测数值	标准限值	检验标准
汞/(mg/L)	0.0003	0.001	GB/T 5750.6.11.1-2023
铜/(mg/L)	<0.01	1.0	GB/T 5750.6.7.2-2023
锌/(mg/L)	<0.003	1.0	GB/T 5750.6.8.1-2023
铝/(mg/L)	0.0480	0.2	GB/T 5750.6.4.5-2023
氰化物(mg/L)	<0.002	0.05	GB/T 5750.5.7.1-2023
二氧化氯（mg/L）	0.10	≥0.1；≤0.8	GB/T 5750.11.8.4-2023
亚氯酸盐/(mg/L)	0.4024	0.7	GB/T 5750.10.20.2-2023
菌落总数/(CFU/mL)	2	100	GB/T 5750.12.4.1-2023
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	GB/T 5750.12.5.1-2023
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	GB/T 5750.12.7.1-2023

（以下空白）

检测结果仅对本次样品负责

操作者：邵梅李芸泽
Name of Print

复核人：黄宝馥
Name of Checking

签发人：刘美丽
Name of Issue

注：该报告书无封页无效。

报告日期：2026 年 09 月 21 日
Date of Report

240700140159

辉疾检字第 SJ20260126 号

检 验 报 告

CERTIFICATE OF ASSAY

样品名称：城市末梢水

受检单位：辉南县沣泽源水务（集团）有限公司

辉南县疾病预防控制中心(辉南县卫生监督所)

HUINAN COUNTY CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

HUINAN COUNTY HEALTH SUPERVISION INSTITUTE

辉南县疾病预防控制中心（辉南县卫生监督所）

HUINAN COUNTY CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

HUINAN COUNTY HEALTH SUPERVISION INSTITUTE

检 测 报 告 书

CERTIFICATE OF ASSAY

240700140159

本报告共 2 页第 1 页　　辉疾检字第 SJ20260126 号

样品名称：城市末梢水
Name of Sample

送检单位（采样地点）：辉南县沣泽源水务（集团）有限公司
Department of Delivery (Site of Sampling)

样品数量：2500mL/桶×1桶、500mL/袋×1袋
Quantity of Sample

样品来源：辉南县沣泽源水务（集团）有限公司
Origin of Sample

执行标准：GB5749—2022
In Accordance with

送（采）样人：刘鹏
Name of Delivery or Sampling

收（采）样日期：2026.09.07
Date of Acceptance or Sampling

开检日期：2026.09.07
Date of Test

样品包装及状态：液态、塑料桶、无菌袋
Packing of State

检测目的：常规监测
Purpose of Examination

检测结果（Results of Assay）

检测项目	检测数值	标准限值	检验标准
色度（铂钴色度单位）/度	<5	15	GB/T 5750.4.4.1-2023
浑浊度（散射浑浊度单位）/（NTU）	<0.5	1	GB/T 5750.4.5.1-2023
臭和味	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4.6.1-2023
肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4.7.1-2023
pH值	7.01	>6.5；<8.5	GB/T 5750.4.8.1-2023
总硬度（以$CaCO_3$计）/（mg/L）	108.1	450	GB/T 5750.4.10.1-2023
氯化物/（mg/L）	22.2	250	GB/T 5750.5.5.1-2023
铁/（mg/L）	<0.05	0.3	GB/T 5750.6.5.1-2023
锰/（mg/L）	<0.01	0.1	GB/T 5750.6.6.1-2023
砷/（mg/L）	0.0002	0.01	GB/T 5750.6.9.4-2023
氟化物/（mg/L）	0.19	1.0	GB/T 5750.5.6.2-2023
硫酸盐/（mg/L）	7.1	250	GB/T 5750.5.4.2-2023
硝酸盐（以N计）/（mg/L）	3.2	10	GB/T 5750.5.8.3-2023
溶解性总固体/（mg/L）	226	1000	GB/T 5750.4.11.1-2023
氨（以N计）/（mg/L）	0.04	0.5	GB/T 5750.5.11.1-2023
高锰酸盐指数（以O_2计）/（mg/L）	2.21	3	GB/T5750.7.4.1-2023
镉/（mg/L）	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6.12.1-2023
铅/（mg/L）	<0.0025	0.01	GB/T 5750.6.14.1-2023
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	0.05	GB/T 5750.6.13.1-2023

（以下空白）

检测结果仅对本次样品负责

操作者：邵梅 李芸泽
Name of Print

复核人：黄宝馥
Name of Checking

签发人：刘[illegible]
Name of Issue

注：该报告书无封页无效。

报告日期：2026 年 09 月 21 日
Date of Report

辉南县疾病预防控制中心（辉南县卫生监督所）

HUINAN COUNTY CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

HUINAN COUNTY HEALTH SUPERVISION INSTITUTE

检测报告书

CERTIFICATE OF ASSAY

CMA

240700140159

辉疾检字第 SJ20260126 号

样品名称：城市末梢水
Name of Sample

送检单位（采样地点）：辉南县沣泽源水务（集团）有限公司
Department of Delivery (Site of Sampling)

样品数量：2500mL/桶×1桶、500mL/袋×1袋
Quantity of Sample

样品来源：辉南县沣泽源水务（集团）有限公司
Origin of Sample

执行标准：GB5749—2022
In Accordance with

送（采）样人：刘鹏
Name of Delivery or Sampling

收（采）样日期：2026.09.07
Date of Acceptance or Sampling

开检日期：2026.09.07
Date of Test

样品包装及状态：液态、塑料桶、无菌袋
Packing of State

检测目的：常规监测
Purpose of Examination

检测结果（Results of Assay）

检测项目	检测数值	标准限值	检验标准
汞/(mg/L)	0.0002	0.001	GB/T 5750.6.11.1-2023
铜/(mg/L)	<0.01	1.0	GB/T 5750.6.7.2-2023
锌/(mg/L)	<0.003	1.0	GB/T 5750.6.8.1-2023
铝/(mg/L)	0.0452	0.2	GB/T 5750.6.4.5-2023
氰化物(mg/L)	<0.002	0.05	GB/T 5750.5.7.1-2023
二氧化氯（mg/L）	0.04	≥0.1；≤0.8	GB/T 5750.11.8.4-2023
亚氯酸盐/(mg/L)	0.3988	0.7	GB/T 5750.10.20.2-2023
菌落总数/(CFU/mL)	3	100	GB/T 5750.12.4.1-2023
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	GB/T 5750.12.5.1-2023
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	GB/T 5750.12.7.1-2023

（以下空白）

检测结果仅对本次样品负责

操作者：邵梅 李芸泽
Name of Print

复核人：黄宝馥
Name of Checking

签发人：刘美
Name of Issue

注：该报告书无封页无效。

报告日期：2026 年 09 月 21 日
Date of Report